

KARTA PRODUKTU

Znak towarowy	Rotenso
Jednostka wewnętrzna	M35Wi R12
Jednostka zewnętrzna	M35Wo R12
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna [dB(A)])	59/61
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32
GWP	675
Ilość czynnika chłodniczego (g)	870
Ekwiwalent CO ₂ (tony)	0,59
SEER	9,0
Klasa efektywności - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja chłodzenia [KWh/y] [1]	136
Obciążenie chłodnicze [KW]	3,5
SCOP (average heating season)	5,3
Klasa efektywności - grzanie	A+++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja grzania [KWh/y] [2]	634
Sezon grzewczy cieplejszy	_____
Sezon grzewczy chłodniejszy	_____
Obciążenie grzewcze [KW]	2,47
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	2,370
Zapasy mocy w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	0,030
<p>Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym [675]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż wpływ 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika lub demontować urządzeń, należy zawsze zwrócić się o pomoc do specjalisty.</p>	
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.	
Importer: THERMOSILESIA, ul Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska	
Producent: ROTENSO, ul Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska	
[1] [2] Zużycie energii „XYZ” kWh na rok, oparte na standardowych wynikach testu. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.	

Uwaga: Proszę sprawdzić powyższe informacje o urządzeniu czy zgadzają się z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.